

## Checklist brandveilig gebruik

Deze checklist is een snelle scan hoe het pand er voor staat qua brandveilig gebruik. We raden onze bewoners aan deze lijst ééns per jaar na te lopen. Kruisjes in het rood zijn punten van aandacht, voor jullie óf voor de WBVG. Als er punten van aandacht zijn die de WBVG betreffen willen we de lijst graag ingevuld retour. Deze punten zijn te herkennen aan de tekst 'Zo nee, meld dit aan de WBVG.' in het opmerkingenveld. Als er alleen punten van aandacht voor het pand zijn hoeft terugsturen niet, het is dan aan jullie om gepaste actie te ondernemen. NB: voor wat betreft de keuringen van de brandmeldinstallaties, blusmiddelen en noodverlichting hebben wij contracten afgesloten met andere partijen. Omdat wij ook niet altijd beeld hebben bij het goed functioneren van deze partijen vinden we het plezierig als jullie óók deze puntjes even checken.

Naam object	
Adres	
Contactpersoon	

Vluchtwegen en uitgangen	Akkoord	Niet Akkoord	N.V.T.	Opmerkingen
1 Zijn de vluchtwegen- en deuren vrij van obstakels die het vluchten kunnen bemoeilijken/verhinderen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Zijn de primaire vluchtroutes (gangen en/of trap) vrij van brandbare materialen? (denk ook aan kapstokken en droogrekjes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Zijn de deuren in de vluchtroute zónder sleutel direct en over de vereiste breedte te openen? (loopslot, panieksluiting of knopcilinder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deze eis geldt niet voor eengezins-woningen en appartementen.
4 Worden aanwezige zelfsluitende deuren (deuren met drangers) niet geblokkeerd door keggen, deurhaken of andere obstakels?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Sluiten de zelfsluitende deuren goed en volledig, valt de deur goed in het slot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
6 Hebben jullie afgelopen jaar een keer geïmmitteerd met het ontruimen van de woning/het complex?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Blusmiddelen	Akkoord	Niet Akkoord	N.V.T.	Opmerkingen
1 Zijn er (draagbare) blusmiddelen aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deze eis geldt niet voor eengezins-woningen en appartementen.
2 Zijn jullie bekend met de werking van deze blusmiddelen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Zijn de (draagbare) blusmiddelen als zodanig herkenbaar door middel van een sticker of bordje erboven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
4 Is de brandslanghaspel goed bereikbaar? (indien aanwezig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Is de brandslanghaspel in een oogopslag zichtbaar? (hangen er bijv. geen jassen voor?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Loopt de slang van de brandslanghaspel door de slanggeleider en is de slang netjes opgerold?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 Is de brandslanghaspel goedgekeurd? (zie het keuringsstickertje op de haspel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
8 Zijn draagbare blusmiddelen goed bereikbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9	Zijn de draagbare blusmiddel opgehangen op een beugel? (m.a.w. staan ze niet los op de grond?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
10	Is het draagbare blusmiddel goed zichtbaar? (hangen er bijv. geen jassen voor?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Is het draagbare blusmiddel goedgekeurd? (zie het keuringsstickertje op de handblusser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.

<b>Vluchtrouteaanduidingen en/of noodverlichting</b>		Akkoord	Niet Akkoord	N.V.T.	Opmerkingen
1	Is de vluchtrouteaanduiding duidelijk waarneembaar? (indien aanwezig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deze eis geldt niet voor eengezins-woningen en appartementen.
2	Is de vluchtrouteaanduiding verlicht ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
3	Functioneren alle armaturen naar behoren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
4	Wordt de noodverlichting jaarlijks onderhouden/gecontroleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.

<b>Brandmeldinstallatie en/of gekoppelde rookmelders (NEN 2555)</b>		Akkoord	Niet Akkoord	N.V.T.	Opmerkingen
1	Is de installatie dit jaar al eens getest door op de testknop op een willekeurige melder te drukken? (alleen wenselijk bij gekoppelde rookmelders)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Werkt de brandmeldinstallatie of gekoppelde rookmelders naar behoren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
3	Wordt de brandmeldinstallatie of gekoppelde rookmelders jaarlijks onderhouden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.
4	Is er een ontruimingsplan aanwezig? (enkel verplicht bij een brandmeldinstallatie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Is het logboek aanwezig en up-to-date? (enkel verplicht bij een brandmeldinstallatie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zo nee, meld dit aan de WBVG.